



AIB-VINCOTTE Belgium - Vereniging zonder winst oogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com
 Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL ANTWERPEN-LIMBURG**
August Michielsstraat 19-21 / B-2000 Antwerpen
Tel.: +32(0)3 221.86.11 - Fax: +32(0)3 221.86.12 - E-Mail: antwerpen-limburg@vincotte.be
Contactpersoon: KRIS DE KETELE, Druk

• Onze gegevens
Verslag nr.: 60142711.300
Contractref.: /2046648-001000

AANGEPAST VERSLAG

• Uw gegevens
Ref: Dhr. L. Kloppenburg/

• Interventiegegevens
Plaats: Zelfde adres
Datum: 06.2006 + 07.2008
Uitgevoerd door: De Ketele K. + Coomans R.

Titan Eko
t.a.v.: Dhr. L. Kloppenburg
Damweg, 2B
3241 GS OUDEWATER
Nederland

PROTOTYPEPEURING VAN BOVENGRONDSE KUNSTSTOF OPSLAGTANKS VOOR STOOKOLIE EN (AFVAL) OLIËN (WAST OIL STORAGE) VOLGENS VLAREM II

BASIS VAN HET ONDERZOEK: VLAREM II - Hoofdstuk 5.17 en bijlage 5.17.2.

CONSTRUCTEUR : TITAN Eko Sp. Zo.o
- Adres : Ul. Topolowa 5, 62-090 ROKIETNICA, Poland

ALGEMENE KENMERKEN:

- Type houder : horizontaal - tank in tank
- Materiaal : MDPE (medium density polyethyleen)
- Aanvaarde types: **BT 600 / BT 1100 / BT 1300 / BT 2500 / BT 3500 / BT 5000 / BT 9000 / FM 1300 / FM 2500 / FM 5000 / FM 9000**
R 1000 met lekbak OTB1500 / R 1225 met lekbak OTB1500 / R 1500 met lekbak OTB1500
- Volumes: vanaf 600 liter t.e.m. 5000 liter
- Bovengrondse plaatsing
- Drukloze opslag van stookolie & (afval) oliën (waste oil)
- Afmetingen houders in mm : zie plannen Titan Eko.


DETAILS VAN DE CONTROLE: zie volgende pagina.

BESLUIT:

Wij verklaren dat uit de gedane onderzoeken blijkt dat de bouw van dit prototype voldoet aan de minimale eisen voor ontwerp en constructie voorzien in de bovengenoemde voorschriften (zie "BASIS VAN HET ONDERZOEK") zodat houders van hetzelfde type, d.w.z. van hetzelfde materiaal, een zelfde aantal mangaten, geproduceerd op dezelfde wijze mogen gebouwd worden overeenkomstig het goedgekeurde prototype.

Volgend prototype nr. werd toegekend: **AV60142711/001** en is geldig tot **02.07.2011**
Een jaarlijkse controle-audit door Vincotte bij TITAN Polen dient voorzien te worden voor het verlengen van de geldigheid.

Datum van afdruk: 01/07/2008
Aantal blz.: 3
Bijlage(n): -
Distributie: or. 1
cc. -


Voor de directeur-generaal,
Ronald Coomans
Senior Technical Manager Pressure
EMD99/H031